

# Instrukcja obsługi MIERNIK SRT-N118-XA

- Firmware: od v.6.00
- Typ wejścia: TC K/S/J/T/N/R/B/E
- Obudowa naścienna IP 65



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia lub oprogramowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

**SPIS TREŚCI**

<b>1. PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.....</b>	<b>4</b>
<b>3. DANE TECHNICZNE.....</b>	<b>5</b>
<b>4. INSTALACJA URZĄDZENIA.....</b>	<b>6</b>
4.1. ROZPAKOWANIE.....	7
4.2. MONTAŻ.....	7
4.3. SPOSÓB PODŁĄCZENIA.....	8
4.4. KONSERWACJA.....	14
<b>5. OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ.....</b>	<b>14</b>
<b>6. ZASADA DZIAŁANIA.....</b>	<b>15</b>
6.1. TRYB POMIAROWY.....	15
6.2. DETEKCCJA WARTOŚCI SZCZYTOWYCH.....	15
6.3. STEROWANIE WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH.....	16
6.3.1. Jedna wartość progowa.....	18
6.3.2. Dwie wartości progowe.....	19
<b>7. PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA.....</b>	<b>20</b>
7.1. OBSŁUGA MENU URZĄDZENIA.....	20
7.2. EDYCJA PARAMETRÓW.....	21
7.2.1. Parametry numeryczne (tryb zmiany cyfry).....	21
7.2.2. Parametry numeryczne (tryb płynnej zmiany wartości).....	21
7.2.3. Parametry przełącznikowe (typu "LISTA").....	22
7.3. OPIS MENU.....	23
7.3.1. Menu "rEL1".....	23
7.3.2. Menu "inPt".....	25
7.3.3. Menu "OutP".....	25
7.3.4. Opcja "bri".....	27
7.3.5. Menu "HOLd".....	27
7.3.6. Menu "SECu".....	28
7.3.7. Menu "rS".....	28
7.3.8. Opcja "Edit".....	29
7.3.9. Opcja "dEFS".....	29
7.3.10. Menu "SErv".....	29
7.4. STRUKTURA MENU.....	30
<b>8. DZIAŁANIE DIODY ALARMOWEJ.....</b>	<b>32</b>
<b>9. WYZNACZANIE WARTOŚCI PRĄDU WYJŚCIA PRĄDOWEGO.....</b>	<b>32</b>
<b>10. OBSŁUGA PROTOKOŁU MODBUS.....</b>	<b>32</b>
10.1. WYKAZ REJESTRÓW.....	33
10.2. OBSŁUGA BŁĘDÓW TRANSMISJI.....	35
10.3. PRZYKŁADY RAMEK ZAPYTAŃ /ODPOWIEDZI.....	36
<b>11. LISTA USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA.....</b>	<b>38</b>

### **Znaczenie symboli używanych w instrukcji:**



- symbol ten zwraca uwagę na szczególnie istotne wskazówki dotyczące instalacji oraz obsługi urządzenia.

Nie stosowanie się do uwag oznaczonych tym symbolem może być przyczyną wypadku, uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia.

### **W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWSTAŁE SZKODY PONOSI UŻYTKOWNIK**



- symbol ten zwraca uwagę na szczególnie istotne opisy dotyczące właściwości urządzenia.

Zalecane jest dokładne zapoznanie się z uwagami oznaczonymi tym symbolem.

## **1. PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA**



- **Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego zainstalowania, nieutrzymywania we właściwym stanie technicznym oraz użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.**
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia wymagane do instalacji urządzeń elektrycznych. Podczas instalacji należy uwzględnić wszystkie dostępne wymagania ochrony. Na instalatorze spoczywa obowiązek wykonania instalacji zgodnie z niniejszą instrukcją oraz przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej właściwymi dla rodzaju wykonywanej instalacji.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w zacisk PE, powinien on być dołączony do szyny PE. W pozostałych przypadkach, należy do niej podłączyć zacisk GND.
- Należy przeprowadzić właściwą konfigurację urządzenia, zgodnie z zastosowaniem. Niewłaściwa konfiguracja może spowodować błędne działanie, prowadzące do uszkodzenia urządzenia lub wypadku.
- **Jeśli w rezultacie defektu pracy urządzenia istnieje ryzyko poważnego zagrożenia związanego z bezpieczeństwem ludzi oraz mienia należy zastosować dodatkowe, niezależne układy i rozwiązania, które takim zagrożeniu zapobiegają.**
- **W urządzeniu występuje niebezpieczne napięcie, które może spowodować śmiertelny wypadek. Przed przystąpieniem do instalacji lub rozpoczęciem czynności związanych z wykrywaniem uszkodzeń (w przypadku awarii) należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie przez odłączenie źródła zasilania.**
- Urządzenia sąsiadujące i współpracujące powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz być wyposażone w odpowiednie filtry przeciwprzebiegowe i przeciwzakłócenowe.



- Nie należy podejmować prób samodzielnego rozbierania, napraw lub modyfikacji urządzenia. Urządzenie nie posiada żadnych elementów, które mogłyby zostać wymienione przez użytkownika. Urządzenia w których stwierdzono usterkę muszą być odłączone i oddane do naprawy w autoryzowanym serwisie.



- Nie używać urządzenia w strefach zagrożonych nadmiernymi wstrząsami, wibracjami, pyłem, wilgocią, korozyjnymi gazami i olejami.
- Nie używać urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem.
- Nie używać urządzenia w miejscach charakteryzujących się dużymi wahaniami temperatury, narażonych na kondensację pary wodnej lub oblodzenie.
- Nie używać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Należy upewnić się czy temperatura w otoczeniu urządzenia (np. wewnątrz szafy sterowniczej) nie przekracza wartości zalecanych. W takich przypadkach należy wziąć pod uwagę wymuszone chłodzenie urządzenia (np. poprzez wykorzystanie wentylatora).



Urządzenie przeznaczone jest do pracy w środowisku przemysłowym i nie należy używać go w środowisku mieszkalnym lub podobnym.

## **2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Miernik **SRT-N118-XA** posiada jedno wejście termoparowe, obsługujące termopary typu: K, S, J, T, N, R, B, E. Zakres pomiarowy zależy od wybranego typu termopary (patrz dane techniczne). Wejście pomiarowe posiada pełną linearyzację charakterystyk (aproksymacja na podstawie wielomianów odpowiadających charakterystykom poszczególnych termopar). Urządzenie automatycznie kompensuje temperaturę zimnych końców termopary. **SRT-N118-XA** wyposażony jest także w dodatkowy zakres pomiarowy  $-10\div 90\text{mV}$  używany głównie do diagnostyki obwodów pomiarowych. Na tym zakresie urządzenie wyświetla bezpośrednio wartość napięcia (bez kompensacji zimnych końców). Pomiar widoczny jest na 4-dekadowym wyświetlaczu LED. Dla wszystkich zakresów termoparowych wynik prezentowany jest w postaci liczby całkowitej (bez przecinka np. 1460) a na zakresie mV z dwoma miejscami po przecinku (z rozdzielczością  $0,01\text{mV}$  np. -1,23).

Miernik może być wyposażony do wyboru w: 2 wyjścia przekaźnikowe, 2 wyjścia typu OC, wyjście przekaźnikowe oraz pasywne wyjście prądowe lub wyjście typu OC oraz pasywne wyjście prądowe. Łącze komunikacyjne RS-485 oraz dodatkowe wyjście zasilania  $24\text{V}/100\text{mA}$  do dowolnego wykorzystania dostępne są w standardzie. Miernik dostępny jest w dwóch wersjach wykonania układu zasilania.

Urządzenie posiada 4-przyciskową klawiaturę do programowania nastaw podstawowych, która dla zachowania wysokiego stopnia ochrony znajduje się pod pokrywą czołową. Aby umożliwić zmianę nastaw miernika bez rozszczelniania obudowy przewidziano możliwość sterowania bezprzewodowego, za pomocą pilota - nadajnika podczerwieni. Umieszczona w nim klawiatura jest odpowiednikiem klawiatury urządzenia.

Pilot nie należy do wyposażenia i jest dostępny opcjonalnie na życzenie klienta.

**3. DANE TECHNICZNE**

Napięcie zasilające (zależnie od wersji)	85... <b>230</b> ...260V AC/DC; 50 ÷ 60 Hz (separowane) lub 19... <b>24</b> ...50V DC i 16V... <b>24</b> ...35V AC (separowane)
Wymagany zewn. bezpiecznik Pobór mocy	zwłoczny, na prąd znamionowy max. 2 A dla zasilania 85 ÷ 260V AC/DC: max. 4,5 VA dla zasilania 16V ÷ 35V AC: max. 4,5 VA dla zasilania 19V ÷ 50V DC: max. 4,5 W
Wejście pomiarowe	termopary typu: K, S, J, T, N, R, B, E
Zakres pomiarowy	K: -200°C ÷ +1370°C S: -50°C ÷ +1768°C J: -210°C ÷ +1200°C T: -200°C ÷ + 400°C N: -200°C ÷ +1300°C R: -50°C ÷ +1768°C B: +250°C ÷ +1820°C E: -200°C ÷ +1000°C Napięciowy: -10mV ÷ 90mV
Dokładność pomiaru	± 0,1% @ 25°C; ± jedna cyfra
Dokładność kompensacji temperatury zimnych końców termopary	± 1°C
Stabilność temperaturowa	50 ppm / °C
Wyjścia	
przełącznikowe:	0, 1 lub 2 (styki zwierne) 5A/250V AC (rezystancja) 3A/250V AC (reaktancja)
lub OC:	0, 1 lub 2; 30mA / 30VDC / 100mW
pasywne, izolowane prądowe:	0 lub 1; zakres pracy: max. 2,8 ÷ 24mA zasilanie pętli prądowej: $U_z = 9,5 \div 36V$ rezystancja obciążenia: $0... (U_z - 9,5V) / 24mA$ [kΩ] Rozdzielczość przetwarzania: 12 bitów Wytrzymałość izolacji 560V DC zasilania czujników $U_o$ : 24V +5% -10% / max. 100 mA, stabilizowane
Interfejs komunikacyjny	RS 485, 8N1 oraz 8N2, Modbus RTU, nieizolowany galwanicznie
Szybkość transmisji	1200 ÷ 115200 bit/sek.
Wyświetlacz (zależnie od wersji)	LED, 4 x 20 mm, czerwony lub LED, 4 x 20 mm, zielony
Pamięć danych	nieulotna typu EEPROM
Stopień ochrony	IP 65

Typ obudowy	naścienna
Materiał obudowy	ABS (dolna część) + PC (górną część)
Wymiary obudowy	
bez dławic:	110 x 80 x 67 mm
z dławicami:	110 x 105 x 67 mm
Temperatura pracy	0°C do +50°C or -20°C do +50°C
Temperatura składowania	-10°C do +70°C or -20°C do +70°C
Wilgotność	5 do 90% bez kondensacji
Wysokość	do 2000 m n.p.m.
Max. moment obrotowy przy dokręcaniu złączy śrubowych	0,5 Nm
Max. przekrój przewodów przyłączeniowych	3 mm <sup>2</sup> (dla konektorów 1÷6) lub 2 mm <sup>2</sup> (dla konektorów 7÷16)
Wymagania bezpieczeństwa	wg PN-EN 61010-1 kategoria instalacji: II stopień zanieczyszczenia: 2 napięcie względem ziemi: 300V AC  Rezystancja izolacji: >20MΩ Wytrzymałość elektryczna izolacji: 2300V AC przez 1min. (pomiędzy obwodami wyjść przekaźnikowych wytrzymałość wynosi 1350V AC)
Kompatybilność elektromagnetyczna	wg PN-EN 61326-1



**Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do stosowania w środowiskach mieszkalnych i może nie zapewniać odpowiedniej ochrony przy odbiorze sygnału radiowego w takich środowiskach.**

#### **4. INSTALACJA URZĄDZENIA**

Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania oraz odporności na zakłócenia występujące w typowym środowisku przemysłowym. Aby cechy te mogły być w pełni wykorzystane instalacja urządzenia musi być prawidłowo przeprowadzona i zgodna z obowiązującymi normami.



- Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa umieszczonymi na str. 3
- Przed podłączeniem urządzenia do instalacji należy sprawdzić czy napięcie instalacji elektrycznej odpowiada wartości znamionowej napięcia wyspecyfikowanej na etykiecie urządzenia.
- Obciążenie powinno odpowiadać wymaganiom wyszczególnionym w danych technicznych.
- Wszelkie prace instalacyjne należy przeprowadzać przy odłączonym napięciu zasilającym.



- Należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia zacisków zasilania przed osobami niepowołanymi.

#### 4.1. ROZPAKOWANIE

Po wyjęciu urządzenia z opakowania ochronnego należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi. Należy również zapisać numer seryjny urządzenia umieszczony na obudowie i zgłosić uszkodzenie producentowi.

Wraz z urządzeniem dostarczane są:

- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna


#### 4.2. MONTAŻ



- Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć napięcie instalacji elektrycznej.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić dokładnie poprawność wykonanych połączeń.



Aby zamontować urządzenie, należy przygotować otwory o rozstawie jak na Rys. 4.1. Tylną część urządzenia, zawierającą otwory montażowe, należy przymocować w przygotowanych otworach za pomocą śrub lub wkrętów.



Rys. 4.1. Wymiary montażowe

### **4.3. SPOSÓB PODŁĄCZENIA**

#### **Środki ostrożności**



- Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia wymagane do instalacji urządzeń elektrycznych. Podczas instalacji należy uwzględnić wszystkie dostępne wymogi ochrony. Na instalatorze spoczywa obowiązek wykonania instalacji zgodnie z niniejszą instrukcją oraz przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej właściwymi dla rodzaju wykonywanej instalacji.

- Urządzenie nie jest wyposażone w wewnętrzny bezpiecznik oraz wyłącznik zasilania. Z tego względu należy zastosować zewnętrzny bezpiecznik zwłoczny z możliwie minimalną wartością znamionową prądu (zalecany dwubiegunowy na prąd znamionowy nie większy niż 2A) oraz wyłącznik zasilania umieszczony w pobliżu urządzenia.

W przypadku zastosowania bezpiecznika jednobiegunowego musi być on zamontowany w przewodzie fazowym (L).

- Przekrój kabla sieciowego powinien być tak dobrany aby w przypadku zwarcia kabla od strony urządzenia zapewnione było zabezpieczenie kabla za pomocą bezpiecznika instalacji elektrycznej.

- Okablowanie musi być zgodne z odpowiednimi normami, lokalnymi przepisami i regulacjami.

- W celu zabezpieczenia przed przypadkowym zwarciem przewody podłączeniowe powinny być zakończone odpowiednimi izolowanymi końcówkami kablowymi.

- Śruby zacisków należy dokręcić. Zalecany moment obrotowy dokręcenia wynosi 0,5 Nm. Poluzowane śruby mogą wywołać pożar lub wadliwe działanie. Zbyt mocne dokręcenie śrub może doprowadzić do uszkodzenia połączeń wewnątrz urządzenia oraz zerwania gwintu.

- W przypadku kiedy urządzenie wyposażone jest w zaciski rozłączne powinny one być wetknięte do odpowiednich złącz w urządzeniu, nawet jeśli nie są wykorzystane do jakichkolwiek połączeń.

**- Niewykorzystanych zacisków (oznaczonych jako n.c.) nie wolno wykorzystywać do podłączania jakichkolwiek przewodów podłączeniowych (np. w charakterze mostków) gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie elektryczne.**

- Jeśli urządzenie wyposażone jest w obudowę, osłony oraz dławnice uszczelniające, chroniące przed dostępem wody, należy zwrócić szczególną uwagę na ich prawidłowe dokręcenie lub dociśnięcie. W przypadkach wątpliwych należy rozważyć możliwość zastosowania dodatkowych środków zapobiegawczych (osłon, zadaszeń, uszczelniaczy itp.). Niestarannie wykonany montaż może zwiększyć ryzyko porażenia elektrycznego.


- Po zakończonej instalacji nie wolno dotykać złącz urządzenia gdy włączone jest napięcie zasilające gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.




**Ze względu na możliwe znaczne zakłócenia występujące w instalacjach przemysłowych należy stosować odpowiednie środki zapewniające poprawną pracę urządzenia. Niestosowanie wymienionych poniżej zaleceń może w pewnych okolicznościach prowadzić do przekroczenia poziomów zaburzeń elektromagnetycznych przewidzianych dla typowego środowiska przemysłowego, co w konsekwencji może powodować błędne wskazania urządzenia.**

- Należy unikać wspólnego (równoległego) prowadzenia przewodów sygnałowych i transmisyjnych wraz z przewodami zasilającymi i sterującymi obciążeniami indukcyjnymi (np. stycznikami). Przewody takie powinny krzyżować się pod kątem prostym.
- Cewki styczników i obciążenia indukcyjne powinny być wyposażone w układy przeciwzakłóceńowe np. typu RC.
- Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów sygnałowych. Ekran przewodów sygnałowych powinny być podłączone do uziemienia tylko w jednym z końców ekranowanego przewodu.
- W przypadku zakłóceń indukowanych magnetycznie zaleca się stosowanie skręconych par przewodów sygnałowych (tzw. skrętki). Skrętkę (najlepiej ekranowaną) należy stosować dla połączeń transmisji szeregowej RS-485.
- W sytuacji gdy obwody pomiarowe lub sterujące są dłuższe niż 30m lub wychodzą poza obręb budynku wymaga się instalowania dodatkowych zabezpieczeń przed przepięciami.
- W przypadku zakłóceń od strony zasilania zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów przeciwzakłóceńowych. Należy pamiętać aby połączenia pomiędzy filtrem a urządzeniem były jak najkrótsze a metalowa obudowa filtra była podłączona do uziemienia jak największą powierzchnią. Nie można dopuścić aby przewody dołączone do wyjścia filtra biegły równoległe do przewodów zakłóconych (np. obwodów sterujących przekaźnikami lub stycznikami).

Podłączenie napięcia zasilającego oraz sygnałów pomiarowych i sterujących umożliwiają złącza zaciskowe umieszczone wewnątrz obudowy urządzenia.




Rys. 4.2. Sposób odizolowania przewodów oraz wymiary końcówek kablowych  
a) dla dużych konektorów (od 1 do 6), b) dla małych konektorów (od 7 do 16)




Rys. 4.3. Sposób podłączania przewodów do złącz zaciskowych




Wszystkie podłączenia należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania.




Rys. 4.4. Opis wyprowadzeń dla wersji z wyjściami przekaźnikowymi




Rys. 4.5. Opis wyprowadzeń dla wersji z wyjściami OC



Rys. 4.6. Opis wyprowadzeń dla wersji z wyjściem przekaźnikowym oraz prądowym




Rys. 4.7. Opis wyprowadzeń dla wersji z wyjściem OC oraz prądowym




Rys. 4.8. Podłączenie przekaźników sterujących obciążeniami




Styki wyjść przekaźnikowych nie są wyposażone w obwody gasikowe. Przy wykorzystaniu wyjść przekaźnikowych do przełączania obciążeń indukcyjnych (cewek styczników, przekaźników, elektromagnesów, solenoidów itd.) wymagane jest zastosowanie dodatkowego obwodu tłumiącego (typowo kondensator 47nF/ min. 250VAC w szereg z rezystorem 100R, dołączone równoległe do styków przekaźnika lub lepiej bezpośrednio równoległe do załączanej indukcyjności). W wyniku zastosowania obwodu tłumiącego zmniejszony zostaje poziom zakłóceń generowanych podczas przełączania oraz zwiększona zostaje trwałość styków przekaźnika.




Rys. 4.9. Przykłady równoległego podłączenia obwodu tłumiącego: a) do styków przekaźnika; b) do obciążenia indukcyjnego



Rys. 4.10. Przykładowe podłączenia wyjścia typu OC



Rys. 4.11. Przykładowe podłączenie wyjścia prądowego używając wewnętrznego źródła zasilania



Rys. 4.12. Przykładowe podłączenie wyjścia prądowego używając zewnętrznego źródła zasilania

## 4.4. KONSERWACJA

Urządzenie nie posiada żadnych wewnętrznych elementów wymiennych i regulacyjnych dostępnych dla użytkownika. Należy zwrócić uwagę na temperaturę otoczenia w którym urządzenie pracuje. Zbyt wysoka temperatura powoduje szybsze starzenie się elementów wewnętrznych i skraca okres bezawaryjnej pracy urządzenia. W przypadku zabrudzenia do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników. W tym celu należy stosować ciepłą wodę z niewielką domieszką detergentu lub w przypadku większych zabrudzeń alkohol etylowy lub izopropylowy.




Stosowanie innych środków może spowodować trwałe uszkodzenie obudowy.



Po zużyciu nie należy wyrzucać ze śmieciami miejskimi. Produkt oznaczony tym znakiem musi być składowany w odpowiednich miejscach zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji niektórych wyrobów.

## 5. OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ



### Oznaczenia i funkcje klawiszy:



Oznaczenie klawisza w treści instrukcji: **[ESC/MENU]**

#### Funkcje:

- przejście do menu programowania (przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy),
- opuszczenie bieżącego poziomu menu i powrót do menu nadrzędnego (lub do trybu pomiarowego),
- rezygnacja ze zmiany edytowanego parametru urządzenia.



Oznaczenie klawisza w treści instrukcji: **[ENTER]**

#### Funkcje:

- rozpoczęcie edycji parametru,
- przejście do podmenu,
- zatwierdzenie zmiany edytowanego parametru.



Oznaczenie klawiszy w treści instrukcji: **[^] [v]**

#### Funkcje:

- zmiana bieżącej pozycji w menu,
- modyfikacja parametru urządzenia,
- zmiana trybu pracy wyświetlacza.

## **6. ZASADA DZIAŁANIA**

Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu ukazuje się na chwilę numer związany z typem urządzenia oraz wersja oprogramowania, następnie urządzenie przechodzi do trybu pomiarowego.

### **6.1. TRYB POMIAROWY**

W trybie pomiarowym wyniki wykonanych pomiarów prezentowane są na wyświetlaczu LED. Jeśli wynik pomiaru znacznie przekracza **dopuszczalny zakres pomiarowy**, zamiast wyniku wyświetlany jest komunikat **"-Hi-"** lub **"-Lo-"** (zależnie od kierunku przepięnienia).

W trybie pomiarowym możliwy jest podgląd ustawionych wartości progowych. Po naciśnięciu jednego z przycisków **[^]** lub **[v]**, wyświetlana będzie naprzemiennie nazwa prog (np. **"rEL1"**) oraz jego aktualna wartość. Jeśli w ciągu 5 sek. użytkownik nie naciśnie żadnego przycisku, urządzenie powraca do wyświetlania pomiaru. Jeśli ustawiona jest opcja swobodnego dostępu do wartości progowej (patrz opis **Menu "SECu"**), użytkownik może zmodyfikować wartość progę poprzez wciśnięcie klawisza **[ENTER]** i wpisanie żądanej wartości (patrz: **EDYCJA PARAMETRÓW**).

Wszystkie dostępne parametry pracy urządzenia można skonfigurować w menu urządzenia (patrz: **PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA**) za pomocą klawiatury lub za pośrednictwem interfejsu RS 485).




Konfigurowanie urządzenia (w menu lub za pośrednictwem interfejsu RS-485) **nie przerywa pracy urządzenia**.

### **6.2. DETEKCJA WARTOŚCI SZCZYTOWYCH**

Miernik **SRT-N118-XA** wyposażony został w funkcję pozwalającą na detekcję i wizualizację wartości szczytowych sygnału mierzonego. Opcje dotyczące tej funkcji znajdują się w menu **"HOLD"** (patrz opis **Menu "HOLD"**). Wykrycie wartości szczytowej następuje w przypadku gdy wartość sygnału mierzonego wzrośnie a następnie zmaleje o wartość co najmniej równą wartości parametru **"PEA"**. Wykryta wartość szczytowa jest następnie wyświetlana przez okres czasu zdefiniowany przez parametr **"timE"**. Jeżeli w trakcie wyświetlania wartości szczytowej wykryty zostanie nowy szczyt, to wartość wyświetlana zostanie uaktualniona i rozpocznie się nowy okres wyświetlania o długości **"timE"** (Rys.6.1). Po zakończeniu okresu wyświetlania **"timE"** lub w przypadku niewykrycia szczytu urządzenie wyświetla bieżącą wartość pomiaru. Jeżeli **„HdiS”=“HOLD”** ustawienie wartości **"timE"=0.0** powoduje, że wykryta wartość szczytowa jest podtrzymywana do momentu wciśnięcia przycisku **[ESC]**. Jeżeli **„HdiS”=“rREAL”** wartość **"timE"=0.0** oznacza brak podtrzymywania. Wyświetlanie wartości szczytowej sygnalizowane jest miganiem kropki dziesiątej skrajnej prawej cyfry.

Przełączniki oraz wyjście prądowe mogą być sterowane w zależności od bieżącej wartości pomiaru lub wartości szczytowej (patrz opis **Menu "HOLD"**).



Rys. 6.1. Sposób detekcji wartości szczytowych

### 6.3. STEROWANIE WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH

Proces regulacji poziomu sygnału mierzonego lub związanego z sygnałem mierzonym umożliwiającą wyjścia przełącznikowe urządzenia. O stanie odpowiedniego wyjścia przełącznikowego informują diody LED (oznaczone literą „R”) znajdujące się na przednim panelu urządzenia.




Jeżeli urządzenie nie posiada jednego lub więcej wyjść przełącznikowych, menu związane ze sterowaniem danym wyjściem jest nadal dostępne ale odnosi się wyłącznie do sterowania diody LED. W takim przypadku dioda LED sygnalizuje przekroczenie odpowiedniego progu.


Działanie wyjścia przełącznikowego opisane jest za pomocą parametrów: “SEtP”, “SEt2”, “HYSt”, “modE”, “t on”, “toFF”, “unit” oraz “AL”. W zależności od ustawienia parametru “modE” wyjście przełącznikowe może być sterowane według jednej lub dwu wartości progowych.

W przypadku sterowania jednoprogowego (Rys. 6.2) przełącznik może być załączany (“modE” = “on”) lub wyłączany (“modE” = “oFF”) gdy wartość pomiarowa znajdzie się w **strefie A**. W przypadku sterowania dwuprogowego (Rys. 6.3) przełącznik może być załączany gdy wartość pomiarowa znajdzie się w **strefie A** (“modE” = “in”) lub w **strefie B** (“modE” = “out”) i wyłączany w drugiej ze stref sterowania.





Rys. 6.2. Sterowanie jednoprogowe wyjścia przełącznikowego/ diody LED




Rys. 6.3. Sterowanie dwuprogowe wyjścia przełącznikowego/ diody LED



Wyjścia przełącznikowe oraz diody LED (oznaczone literą „R”) mogą być sterowane zarówno na podstawie wartości bieżącej jak i zapamiętanej wartości szczytowej (w przypadku wykorzystywania funkcji detekcji wartości szczytowych).

### 6.3.1. Jedna wartość progowa

Zasada działania wyjścia przekaźnikowego dla przykładowych ustawień parametrów przedstawiona jest na rys. 6.4.



Objaśnienie:

- A, B, C, D** - punkty przekroczenia granicznej wartości sygnału mierzonego
- B<sub>ON</sub>, B<sub>OFF</sub>, D<sub>ON</sub>, D<sub>OFF</sub>** - momenty zmiany stanu przekaźnika dla przypadku: "t on" > 0, "toFF" > 0)
- t<sub>A</sub>, t<sub>B</sub>, t<sub>C</sub>, t<sub>D</sub>** - czasy utrzymywania wartości pomiarowej w strefie A oraz w strefie B

Rys. 6.4. Zasada pracy wyjścia przekaźnikowego

Parametr "SEtP" określa próg zadziałania przekaźnika natomiast parametr "HYSt" opisuje histerezę przekaźnika (wykres: a). Podczas procesu sterowania wyjście przekaźnikowe może zmienić stan **tylko** po przekroczeniu (w górę lub w dół) **wartości granicznej** sygnału mierzonego, rozumianej jako **próg+histereza** oraz **próg-histereza**, jeśli czas ( $t_A$ ,  $t_B$ ,  $t_C$ ,  $t_D$ ) utrzymywania wartości sygnału na poziomie przekraczającym wartość graniczną jest większy niż czas określony parametrami "t on", "toFF" oraz "unit". Jeśli parametry "t on" oraz "toFF" zostaną ustawione na wartość równą "0" to zmiana stanu przekaźnika nastąpi **natychmiast** po przekroczeniu granicznej wartości sygnału mierzonego (punkty A oraz C, wykresy: a, b, c).

Jeśli parametry "t on" oraz "toFF" zostaną ustawione na wartość większą niż "0" to załączenie przekaźnika (punkt B<sub>ON</sub>, D<sub>ON</sub>, wykresy: a, d, e) nastąpi po czasie "t on" od momentu przekroczenia **wartości granicznej** (punkt B oraz D, wykres: a), natomiast wyłączenie (punkt B<sub>OFF</sub>, D<sub>OFF</sub>, wykresy: a, d, e) nastąpi po czasie "toFF" od momentu przekroczenia **wartości granicznej** (punkt B oraz D, wykres: a).


Jeśli czas ( $t_A$ ,  $t_B$ ,  $t_C$ ,  $t_D$ ) utrzymywania wartości sygnału na poziomie przekraczającym **wartość graniczną** będzie mniejszy niż ustawiony parametrem "t on" lub "toFF", przekaźnik nie

zmieni stanu (punkt A oraz C, wykresy: a, d, e). Stan wyjścia po przekroczeniu określonej **wartości granicznej** (punkty A, B, C, D) opisuje parametr "**modE**". Przełącznik może być załączany ("**modE**" = "**on**") lub wyłączany ("**modE**" = "**oFF**") gdy wartość sygnału regulowanego znajdzie się w **strefie A** (Rys. 6.4 a).

Parametr "**AL**" pozwala określić sposób reakcji wyjścia przełącznikowego w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej (np. przekroczenie **dopuszczalnego zakresu pomiarowego**).

Wszystkie parametry dotyczące wyjść przełącznikowych opisane są w rozdziale **Menu "rEL1"**.

### 6.3.2. Dwie wartości progowe



Objaśnienie:

**A, B, C, D, E** - punkty przekroczenia granicznej wartości sygnału regulowanego

**B<sub>ON</sub>, B<sub>OFF</sub>, C<sub>ON</sub>, C<sub>OFF</sub>, E<sub>ON</sub>, E<sub>OFF</sub>** - momenty zmiany stanu przełącznika dla przypadku: "t<sub>on</sub>" > 0, "toFF" > 0)


**t<sub>A</sub>, t<sub>B</sub>, t<sub>C</sub>, t<sub>D</sub>, t<sub>E</sub>** - czasy utrzymywania wartości pomiarowej w strefie A oraz w strefie B

Rys. 6.5. Zasada pracy wyjścia przełącznikowego dla dwóch wartości progowych

W przypadku wykorzystywania w procesie sterowania dwóch wartości progowych oprócz parametru **“SEtP”** dostępny jest parametr **“SEt2”** określający drugi próg zadziałania przekaźnika (Rys. 6.5) a parametry **“HYSt”**, **“modE”**, **“t on”**, **“toFF”**, **“unit”** oraz **“AL”** dotyczą obydwu progów.

Podczas procesu sterowania wyjście przekaźnikowe zmienia swój stan dla każdego z progów w taki sam sposób jak to zostało opisane dla pojedynczego progów. Zależności czasowe określane parametrami **“t on”**, **“toFF”** oraz **“unit”** również dotyczą obydwu progów.


W przypadku sterowania dwuprogowego parametr **“modE”** określa stan wyjścia przekaźnikowego po osiągnięciu przez sygnał mierzony wartości znajdującej się w określonej strefie, wyznaczonej przez **wartości graniczne** obydwu progów. Przekaznik może być załączany gdy wartość sygnału mierzonego znajdzie się w **strefie A** (**“modE”** = **“in”**) lub w **strefie B** (**“modE”** = **“out”**) i wyłączany w drugiej ze stref sterowania (Rys. 6.5).

 Kolejność wartości progów **“SEtP”** oraz **“SEt2”** może być ustalona dowolnie, gdyż sterowanie wyjść przekaźnikowych odbywa się zawsze z uwzględnieniem strefy pomiędzy wartościami progowymi (**strefa A**) oraz stref zewnętrznych (**strefa B**).

## 7. PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA

Menu urządzenia umożliwia ustawienie wszystkich parametrów urządzenia dotyczących m.in. pracy wejścia pomiarowego, sposobu wyświetlania wyników, komunikacji poprzez interfejs RS-485, ustawień dostępu. Znaczenie poszczególnych parametrów urządzenia zostało opisane w rozdziale **OPIS MENU**.

Wybrane parametry urządzenia dostępne są bez konieczności wywoływania menu. Po naciśnięciu jednego z przycisków **[^]** lub **[v]**, wyświetlana jest naprzemiennie: aktualna wartość pierwszego progów wybranego przekaźnika oraz nazwa umożliwiająca identyfikację przekaźnika (np. **“rEL1”**). Jeśli w ciągu 5 sek. użytkownik nie naciśnie żadnego przycisku, urządzenie powraca do wyświetlania pomiaru. Jeśli ustawiona jest opcja swobodnego dostępu do progów (patrz opis **Menu “SECu”**), użytkownik może zmodyfikować ich wartość poprzez wybór żądanego progów (przyciskami **[^]** i **[v]**) oraz wciśnięcie klawisza **[ENTER]** i wpisanie żądanej wartości (patrz **EDYCJA PARAMETRÓW**).

 W trybie swobodnego dostępu do progów po zatwierdzeniu zmiany progów nowa wartość wyświetlana jest na przemian z numerem progów jeszcze przez kilka sekund. W tym czasie można skontrolować wprowadzone zmiany progów lub klawiszami **[^]** i **[v]** przejść do edycji innego progów.

### 7.1. OBSŁUGA MENU URZĄDZENIA

Do menu przechodzimy naciskając i przytrzymując przez co najmniej 2 sekundy przycisk **[ESC/MENU]** w trybie pomiarowym.

Jeśli hasło zostało zdefiniowane za pomocą opcji **“Scod”** w menu **“SECu”**, to użytkownik musi je podać przed przejściem do opcji menu. Wpisywanie hasła odbywa się analogicznie do zmiany parametru liczbowego (patrz: **EDYCJA PARAMETRÓW**), przy czym wyświetlana jest tylko cyfra aktualnie edytowana, a pozostałe zastąpione są myślnikami. Po zatwierdzeniu ostatniej cyfry wyświetlona zostanie pierwsza z opcji menu lub, w przypadku podania błędnego hasła, napis **“Err”**.



Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany parametrów pracy urządzenia. O ile to możliwe zaleca się wyłączenie obiektu sterowanego na czas zmiany nastaw.

### **Funkcje klawiszy podczas wyboru podmenu oraz parametru do edycji:**



Zmiana bieżącej pozycji w menu (wybór menu niższego poziomu lub parametru do edycji). Nazwa wybranej opcji pokazywana jest na wyświetlaczu.



Działanie klawisza **[ENTER]** zależy od typu bieżącej pozycji Menu:

- jeśli pozycja w menu odpowiada jednemu z parametrów urządzenia, wciśnięcie **[ENTER]** powoduje rozpoczęcie edycji parametru,
- jeśli pozycja w menu jest przejściem do menu niższego poziomu, po naciśnięciu **[ENTER]** na wyświetlaczu pokazywana jest pierwsza z opcji wybranego poziomu menu.



Klawisz **[ESC/MENU]** powoduje opuszczenie bieżącego poziomu menu i powrót do menu nadrzędnego (lub do trybu pomiarowego).



Po upływie ok. 1 minuty od ostatniego użycia klawiszy, urządzenie powraca z dowolnego poziomu menu do trybu pomiarowego (tylko wtedy gdy żaden z parametrów nie jest w trybie edycji).

## **7.2. EDYCJA PARAMETRÓW**

Aby wejść do trybu edycji parametru umożliwiającego modyfikację wartości jednego z parametrów urządzenia, należy wybrać odpowiednią opcję w menu za pomocą przycisków **[^]** **[v]** i nacisnąć przycisk **[ENTER]**.

### **7.2.1. Parametry numeryczne (tryb zmiany cyfry)**

Parametry numeryczne wyświetlane są jako liczby w formacie dziesiętnym. Sposób wprowadzania nowej wartości zależy od wybranej metody edycji (parametr „Edit”).

W trybie *zmiany cyfry* („Edit”=“dig”) wciśnięcie jednego z przycisków **[^]**, **[v]** powoduje zmianę bieżącej (tj. migającej) cyfry lub znaku liczby (+/-). Krótkie przyciśnięcie **[ENTER]** powoduje przejście do edycji następnej pozycji dziesiętnej.

Wciśnięcie i przytrzymanie **[ENTER]** przez co najmniej 2 sek. powoduje wyświetlenie pytania o zapamiętanie ustawionej wartości (napis „SEt?”). Ponowne, krótkie naciśnięcie klawisza **[ENTER]** po wyświetleniu pytania „SEt?” powoduje zapamiętanie wprowadzonych zmian i zakończenie edycji parametru. Naciśnięcie klawisza **[ESC]** po wyświetleniu pytania „SEt?” powoduje anulowanie wprowadzonych zmian parametru oraz powrót do menu.

### **7.2.2. Parametry numeryczne (tryb płynnej zmiany wartości)**

W trybie *płynnej zmiany wartości* („Edit”=“Slid”) przyciskom **[^]**, **[v]** przydzielona zostaje odpowiednia funkcja. Podczas zwiększania wartości przycisk **[^]** pełni funkcję *przycisku przyspieszania* natomiast przycisk **[v]** pełni funkcję *przycisku spowalniania*. Podczas zmniejszania wartości przycisk **[v]** pełni funkcję *przycisku przyspieszania* natomiast przycisk

[^] pełni funkcję przycisku spowalniania.

Krótkie naciśnięcie przycisku przyspieszania powoduje zmianę wartości parametru o 1. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przyspieszania powoduje płynną zmianę wartości parametru. Im dłużej trzymany jest przycisk przyspieszania tym szybciej następuje zmiana wartości. Krótkie przyciśnięcie przycisku spowalniania podczas trzymania przycisku przyspieszania powoduje chwilowe zmniejszenie szybkości zmiany wartości. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowalniania podczas trzymania przycisku przyspieszania powoduje zmniejszenie i utrzymanie na stałym poziomie szybkości zmiany wartości. Jeżeli przy wciśniętych obydwu przyciskach puszczony zostanie przycisk przyspieszania to funkcja klawiszy zostanie zamieniona i wartość parametru będzie się zmieniała w kierunku przeciwnym. Początkowa prędkość zmiany wartości będzie taka jak w chwili gdy wciśnięte były obydwa przyciski.

Wciśnięcie i przytrzymanie [ENTER] przez co najmniej 2 sek. powoduje wyświetlenie pytania o zapamiętanie ustawionej wartości (napis "Set?"). Ponowne, krótkie naciśnięcie klawisza [ENTER] po wyświetleniu pytania "Set?" powoduje zapamiętanie wprowadzonych zmian i zakończenie edycji parametru. Naciśnięcie klawisza [ESC] po wyświetleniu pytania "Set?" powoduje anulowanie wprowadzonych zmian parametru oraz powrót do menu.

### 7.2.3. Parametry przełącznikowe (typu "LISTA")

Parametry przełącznikowe można przedstawić w postaci listy, z której dla danego parametru można wybrać tylko jedną z opcji dostępnych na liście. Wybór opcji dla parametru przełącznikowego dokonywany jest za pomocą przycisków [^], [v].

Krótkie naciśnięcie klawisza [ENTER] powoduje wyświetlenie pytania o zapamiętanie ustawionej wartości (napis "Set?"). Ponowne, krótkie naciśnięcie klawisza [ENTER] po wyświetleniu pytania "Set?" powoduje zapamiętanie wprowadzonych zmian i zakończenie edycji parametru. Naciśnięcie klawisza [ESC] po wyświetleniu pytania "Set?" powoduje anulowanie wprowadzonych zmian parametru oraz powrót do menu.

#### Funkcje klawiszy podczas edycji parametrów numerycznych oraz przełącznikowych:



Dla parametrów numerycznych:

- zmiana wartości bieżącej (tj. migającej) cyfry
- zmiana całej wartości (przyspieszanie, zwalnianie, zmiana kierunku)

Dla parametrów przełącznikowych - zmiana stanu przełącznika.



W przypadku parametrów numerycznych krótkie przyciśnięcie [ENTER] powoduje przejście do edycji następnej pozycji dziesiętnej natomiast przytrzymanie przez co najmniej 2 sek. powoduje wyświetlenie pytania "Set?". W przypadku parametrów przełącznikowych krótkie przyciśnięcie [ENTER] powoduje wyświetlenie pytania "Set?". Ponowne, krótkie naciśnięcie klawisza [ENTER] po wyświetleniu pytania "Set?" powoduje zapamiętanie wprowadzonych zmian i zakończenie edycji parametru.



Anulowanie wprowadzanych zmian (nie zatwierdzonych klawiszem [ENTER] po pojawieniu się pytania "Set?") oraz powrót do menu.

### 7.3. OPIS MENU

“- . - . -” - zapytanie o hasło. Jeżeli ustawiono hasło operatora na wartość inną niż „0000”, to każde wejście do obsługi menu poprzedzone jest zapytaniem o hasło. W przypadku podania prawidłowego hasła urządzenie przechodzi do menu, natomiast w przypadku podania błędnego hasła na wyświetlaczu pojawia się napis „Err” i po chwili oprogramowanie powraca do trybu pomiarowego.



Ponieważ na wyświetlaczu 7-segmentowym nie można bezpośrednio wyświetlić liter „m” oraz „K”, zastąpiono je oznaczeniami „ $\bar{m}$ ” (dla litery m) oraz „ $\bar{K}$ ” (dla litery K). W instrukcji jednak dla jasności zastosowano pisownię normalną (przykładowo „modE”, „tc K”).

#### 7.3.1. Menu „rEL1”

Menu zawiera opcje konfigurujące pracę wyjść przekaźnikowych oraz diod LED oznaczonych literą „R” (np. „R1”).

Jeżeli w urządzeniu dostępnych jest kilka wyjść przekaźnikowych to każde z wyjść posiada własne menu konfiguracji pracy (np. menu „rEL2” dla przekaźnika „R2”). Zasada działania wyjść przekaźnikowych została opisana w rozdziale **STEROWANIE WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH**.



- Wyjścia przekaźnikowe oraz diody LED (oznaczone literą „R”) mogą być sterowane zarówno na podstawie wartości bieżącej jak i zapamiętanej wartości szczytowej (w przypadku wykorzystywania funkcji detekcji wartości szczytowych).
- Jeżeli urządzenie nie posiada jednego lub więcej wyjść przekaźnikowych, menu związane ze sterowaniem danym wyjściem jest nadal dostępne ale odnosi się wyłącznie do sterowania diody LED. W takim przypadku dioda LED sygnalizuje przekroczenie odpowiedniego progów.

“SEtP” - ustawienie progów przekaźnika (w zakresie  $-999 \div 9999$  ). Liczbę ujemną wprowadzić można poprzez wpisanie znaku '-' na pierwszej pozycji dziesiętnej (za pomocą przycisków [^], [v]). **Próg jest środkiem przedziału histerezy przekaźnika.**

“SEt2” - ustawienie drugiego progów przekaźnika (w zakresie  $-999 \div 9999$ ). Liczbę ujemną wprowadzić można poprzez wpisanie znaku '-' na pierwszej pozycji dziesiętnej (za pomocą przycisków [^], [v]). **Próg jest środkiem przedziału histerezy przekaźnika.** Próg ten jest dostępny gdy parametr “modE” jest w stanie „in” lub „out”.

“HYSt” - histereza przekaźnika (w zakresie  $0 \div 999$ ). Stan przekaźnika zmienia się przy przekroczeniu wartości: **próg+histereza** i **próg-histereza**.



Wyżej wymienione parametry powinny być ustawione tak, aby wartość “SEtP” + “HYSt”, “SEt2” + “HYSt”, “SEtP” - “HYSt” lub “SEt2” - “HYSt” nie przekraczała zakresu pomiarowego. Dodatkowo w przypadku sterowania dwuprogowego (“modE”= “in” lub “out”), histerezy dla obydwu progów nie powinny się pokrywać (w takim przypadku przekaźnik nigdy nie zmieniłby stanu).

“**modE**” - tryb pracy przekaźnika. Dostępnych jest 6 możliwości:

- “**noAC**” - przekaźnik nieaktywny (na stałe wyłączony)
- “**on**” - dla regulacji jednoprogowej przekaźnik włącza się, gdy wartość pomiaru jest większa niż **próg+histereza**
- “**oFF**” - dla regulacji jednoprogowej przekaźnik włącza się, gdy wartość pomiaru jest mniejsza niż **próg-histereza**
- “**in**” - dla regulacji dwuprogowej przekaźnik włącza się, gdy wartość pomiaru jest większa niż **prógL+histereza** i mniejsza niż **prógH-histereza**, gdzie **prógL** oznacza niższą a **prógH** wyższą z wartości progowych “**SEtP**” i “**SEt2**”
- “**Out**” - dla regulacji dwuprogowej przekaźnik włącza się, gdy wartość pomiaru jest mniejsza niż **prógL-histereza** lub większa niż **prógH+histereza** gdzie **prógL** oznacza niższą a **prógH** wyższą z wartości progowych “**SEtP**” i “**SEt2**”
- “**modb**” - przekaźnik sterowany jest poprzez łącze komunikacyjne RS-485.



- **Diody LED świecą zawsze kiedy styki przekaźnika są zwarte**, niezależnie od ustawionego trybu pracy.
- W przypadku zaniku zasilania urządzenie nie zapamiętuje stanu przekaźnika, ustawionego za pośrednictwem łącza RS-485.

“**t on**” - czas opóźnienia, po którym zostanie załączony przekaźnik (w przypadku przekroczenia wartości definiowanej przez **próg** i **histerezę**). Czas opóźnienia określany jest z dokładnością 0,1 (w zakresie: 0 ÷ 99.9). Jednostka w jakiej wyrażony jest czas określona jest przez parametr “**unit**”

“**toFF**” - czas opóźnienia, po którym zostanie wyłączony przekaźnik (w przypadku przekroczenia wartości definiowanej przez **próg** i **histerezę**). Czas opóźnienia określany jest z dokładnością 0,1 (w zakresie: 0 ÷ 99.9). Jednostka w jakiej wyrażony jest czas określona jest przez parametr “**unit**”



Jeśli czas przekroczenia wartości: **próg+histereza** lub **próg-histereza** będzie mniejszy niż ustawiony parametrem “**t on**” lub “**toFF**”, przekaźnik nie zmienia stanu (patrz rozdział **STEROWANIE WYJŚĆ PRZEKĄŹNIKOWYCH**)

“**unit**” - jednostka, w jakiej wyrażone są czasy “**t on**” i “**toFF**”. Dostępne są 2 opcje:  
“**min**” - minuty  
“**SEC**” - sekundy

“**AL**” - parametr określa sposób reakcji przekaźnika na sytuację alarmową.  
Dostępne są 3 możliwości:

- “**noCH**” - stan przekaźnika pozostanie bez zmian,
- “**on**” - przekaźnik zostanie załączony,
- “**oFF**” - przekaźnik zostanie wyłączony.

Jeśli parametr “**modE**” ustawiony jest na “**on**”, “**oFF**”, “**in**” lub “**Out**”, przez sytuację alarmową rozumiane jest przekroczenie dopuszczalnego zakresu pomiarowego.

Jeśli parametr “**modE**” przekaźnika ustawiony jest na “**modb**”, przez sytuację alarmową



rozumiana jest przerwa w transmisji dłuższa niż wartość parametru "mbtO" (patrz opis: **Menu "rS"**).



- W przypadku ustawienia opcji "**noCH**" zachowanie się przekaźnika w czasie alarmu w pewnych wypadkach może zależeć od ustawienia parametru „**FiLt**” - jeśli "**FiLt**" ustawiono na dużą wartość to np. gwałtowne odłączenie sygnału wejściowego będzie powodować wolne zmiany wartości wyświetlanej (alarm włączy się po pewnym czasie, w trakcie którego przekaźnik może zmienić stan).
- Jeżeli dla danego przekaźnika parametr „**AL**” = „**on**”, przekaźnik ten będzie reagował w sytuacji alarmowej nawet wtedy gdy został skonfigurowany jako nieaktywny ("**modE**" = "**noAC**").

### 7.3.2. Menu "inPt"

Menu zawiera opcje konfiguracji wejścia pomiarowego:

"tYPE" - typ wejścia/czujnika. Dostępne są następujące możliwości:

typ termopary	zakres pomiarowy
"tc K"	-200 °C ÷ +1370 °C
"tc S"	-50 °C ÷ +1768 °C
"tc J"	-210 °C ÷ +1200 °C
"tc t"	-200 °C ÷ +400 °C
"tc n"	-200 °C ÷ +1300 °C
"tc r"	-50 °C ÷ +1768 °C
"tc b"	+250 °C ÷ +1820 °C
"tc E"	-200 °C ÷ +1000 °C
"volt"	dodatkowy zakres ułatwiający diagnostykę układu pomiarowego - urządzenie wyświetla napięcie wejściowe w zakresie -10÷90mV, z rozdzielczością 0,01mV (bez kompensacji zimnych końców).

"FiLt" - opcja umożliwia zmianę stopnia filtracji wskazań. Dopuszczalne są wartości od 0 (brak filtracji) do 5 (filtracja z maksymalną stałą czasową ok. 2 sekund).

"toFS" - parametr (wyrażony w 1°C) umożliwia przesunięcie skali pomiarowej, określa on wartość dodawaną do wyświetlanego wyniku pomiaru w zakresie ± 99°C. UWAGA! Przesunięcie skali wykonywane jest dodatkowo niezależnie od automatycznej kompensacji zimnych końców termopary.

### 7.3.3. Menu "OutP"

Menu zawiera opcje konfigurujące pasywne wyjście prądowe. Menu to dostępne jest, gdy regulator wyposażony jest w wyjście prądowe.



Wyjście prądowe może być sterowane zarówno na podstawie wartości bieżącej jak

i zapamiętanej wartości szczytowej (w przypadku wykorzystywania funkcji detekcji wartości szczytowych).

“**Omod**” - tryb pracy wyjścia prądowego. Dostępne są następujące możliwości:

- “**oFF**” - wyjście prądowe wyłączone (generowany jest prąd spoczynkowy ok. 2,5 mA),
- “**4-20**” - wyjście w standardzie  $4 \div 20$  mA,
- “**modb**” - wyjście sterowane za pośrednictwem łącza RS-485.

“**OUTL**” - parametr określający wartość wyświetlaną, dla której generowany będzie prąd wyjściowy 4 mA.

“**OUTH**” - parametr określający wartość wyświetlaną, dla której generowany będzie prąd wyjściowy 20 mA.

Wartości prądu wyjściowego dla dowolnego wskazania można obliczyć ze wzoru:

$$I_{out} = \frac{W - "OUTL"}{"OUTH" - "OUTL"} \times 16mA + 4mA \quad \text{dla wyjścia } 4 \div 20mA$$

gdzie „**W**” oznacza wyświetlany pomiar.



Wartość “**OUTL**” może być większa od wartości “**OUTH**”. W takim przypadku charakterystyka wyjścia prądowego ulega odwróceniu (tzn. dla rosnących wartości wyświetlanych prąd wyjściowy maleje).

“**Lo r**”, “**Hi r**” - parametry definiujące zakres prądów wyjściowych (maksymalnie od 2.8 do 24 mA). Jeśli wyznaczony prąd wyjściowy  $I_{out}$  znajduje się poza zdefiniowanym zakresem, to wyjście prądowe generuje prąd równy górnej lub dolnej granicy przedziału.

Wartości “**Lo r**” i “**Hi r**” określają procentowe poszerzenie nominalnego zakresu 4-20 mA (z rozdzielczością 0,1%).

Parametr “**Lo r**” określa dolną granicę przedziału, wyznaczoną według następującego wzoru:  $I_{min} = 4 \text{ mA} - 4 \text{ mA} \times \text{“Lo r”} \%$ .

Wartość “**Lo r**” może zostać ustawiona w zakresie  $0 \div 29.9\%$ .

Parametr “**Hi r**” określa górną granicę przedziału, wyznaczoną według następującego wzoru:  $I_{max} = 20 \text{ mA} + 20 \text{ mA} \times \text{“Hi r”} \%$ .

Wartość “**Hi r**” może zostać ustawiona w zakresie  $0 \div 19.9\%$ . (sposób wyznaczania przedziału prądów wyjściowych przedstawiony jest w przykładzie na str. 32).

“**AL**” - parametr określa sposób reakcji wyjścia prądowego w sytuacji alarmowej. Dostępne są następujące możliwości:

- “**noCH**” - prąd wyjściowy nie zmienia się,
- “**22.1**” - prąd wyjściowy osiągnie wartość 22,1 mA,
- “**3.4**” - prąd wyjściowy osiągnie wartość 3,4 mA,

Po ustąpieniu sytuacji alarmowej prąd wyjściowy powraca do wartości wyznaczonej na podstawie wyświetlanego wyniku pomiaru.

Jeśli parametr **“Omod”** ustawiony jest na **“4-20”** przez sytuację alarmową rozumiane jest przekroczenie dopuszczalnego zakresu pomiarowego.

Jeśli parametr **“Omod”** ustawiony jest na **“modb”**, przez sytuację alarmową rozumiana jest przerwa w transmisji dłuższa niż wartość parametru **“mbtO”** (patrz opis: Menu **“rS”**).



Przed wyłączeniem urządzenia zaleca się najpierw wyłączenie zasilania wyjścia prądowego, dopiero potem samego urządzenia. Jeżeli wyjście prądowe jest zasilane przy wyłączonym zasilaniu urządzenia, to prąd wyjściowy będzie wynosił około 27,5 mA.

#### 7.3.4. Opcja **“br”**

Parametr ten określa stopień jasności wyświetlacza w zakresie od 1 do 8.

#### 7.3.5. Menu **“HOLD”**

Menu zawiera opcje dotyczące funkcji detekcji wartości szczytowych. Opis funkcji znajduje się w rozdziale **DETEKCJA WARTOŚCI SZCZYTOWYCH**:

**“modE”** - typ wykrywanych zmian sygnału mierzonego:

**“norm”** - szczyty, wzrost a następnie zmniejszenie wartości sygnału o wartość równą co najmniej wartości parametru **“PEA”**,

**“inv”** - doliny, zmniejszenie a następnie wzrost wartości sygnału o wartość równą co najmniej wartości parametru **“PEA”**.

**“PEA”** - minimalna wielkość zmiany sygnału (patrz Rys.6.1), która zostanie zinterpretowana jako „szczyt” lub „dolina”,

**“timE”** - maksymalny czas wyświetlania wartości szczytowej (lub doliny) ustawiany w zakresie od 0,0 do 19,9 sekundy z rozdzielczością 0,1 sek.,  
Jeżeli **„HdiS”=“HOLD”** ustawienie wartości **“timE”=0.0** powoduje, że wykryta wartość szczytowa jest podtrzymywana do momentu wciśnięcia przycisku **[ESC]**.  
Jeżeli **„HdiS”=“rREAL”** wartość **“timE”=0.0** oznacza brak podtrzymywania.

**“HdiS”** - typ wartości prezentowanej na wyświetlaczu LED:

**“rREAL”** - wyświetlanie wartości bieżącej,

**“HOLD”** - wyświetlanie wartości szczytowej (lub doliny),

**“H r1”**, **“H r2”** - sposób sterowania wyjść przekaźnikowych/diod R1, R2:

**“rREAL”** - sterowanie według wartości bieżącej,

**“HOLD”** - sterowanie według wartości szczytowej (lub doliny),

**“HOUT”** - sposób sterowania wyjścia prądowego:

**“rREAL”** - sterowanie według wartości bieżącej,

**“HOLD”** - sterowanie według wartości szczytowej (lub doliny),

### 7.3.6. Menu "SECu"

Menu zawiera opcje regulujące dostęp do ustawialnych parametrów urządzenia:

**"Scod"** - hasło użytkownika (4-cyfrowa liczba). Jeśli parametr ustawiony jest na wartość **"0000"**, hasło jest wyłączone.

**Jeśli użytkownik zapomni hasła, które uprzednio ustawił, aby uzyskać dostęp do menu wykorzystać można jednorazowe hasło awaryjne. W tym celu należy skontaktować się z Działem Handlowym. Wprowadzenie hasła jednorazowego powoduje skasowanie hasła użytkownika (t.j. ustawienie wartości „0000”).**



Hasła jednorazowego można użyć **TYLKO RAZ!**, po jego wykorzystaniu zostanie anulowane. Możliwość użycia hasła jednorazowego można odnowić jedynie poprzez przesłanie urządzenia do serwisu.

**"A r1, A r2"**- opcja umożliwi zezwolenie ("**on**") lub zakaz ("**oFF**") modyfikacji progów zadziałania przekaźników/diod R1, R2 w trybie pomiarowym bez znajomości hasła użytkownika

### 7.3.7. Menu "rS"

Menu zawiera opcje konfigurujące interfejs RS-485:

**"Addr"** - parametr określa adres urządzenia, zgodnie z protokołem Modbus (od 0 do 199). Jeśli adres ustalony jest na 0, to urządzenie odpowiada na adres FFh

**"bAud"** - opcja określa prędkość transmisji interfejsu szeregowego RS-485. Dostępnych jest 8 możliwości: **"1.2"**, **"2.4"**, **"4.8"**, **"9.6"**, **"19.2"**, **"38.4"**, **"57.6"**, **"115.2"**, które odpowiadają odpowiednio prędkościom: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 i 115200 bit/s.

**"mbAc"** - opcja ta pozwala określić sposób dostępu do rejestrów konfiguracyjnych urządzenia poprzez interfejs RS-485. Dostępne są następujące możliwości:

**"on"** - zapisywanie rejestrów poprzez interfejs RS485 jest dozwolone,

**"oFF"** - zapisywanie rejestrów poprzez interfejs RS-485 jest zabronione.



Blokada zapisu nie dotyczy rejestru nr 04h i 05h (patrz: **WYKAZ REJESTRÓW**).

**"mbtO"** - parametr określa maksymalny dopuszczalny czas (w sek.) pomiędzy kolejnymi poprawnymi ramkami modbusowymi odebranymi przez urządzenie. Jeśli czas ten zostanie przekroczony, przekaźniki oraz wyjście prądowe sterowane za pośrednictwem łącza RS-485 ustawią się w swoje stany alarmowe (patrz opis parametru **"AL"** w menu **"rEL1"** oraz w menu **"OUTP"** ). Parametr **"mbtO"** może zostać ustawiony w zakresie od 0 do 99 sekund. Wartość 0 oznacza, że czas pomiędzy kolejnymi ramkami nie będzie kontrolowany.

**"rESP"** - opcja ta pozwala określić minimalny czas po którym urządzenie odpowiada na zapytanie zgodne ze standardem Modbus, odebrane poprzez interfejs RS-485. Protokół transmisji Modbus RTU określa minimalny czas identyfikacji/rozdzielenia poszczególnych ramek, równy czasowi przesyłania 3,5 znaku. Zastosowany w urządzeniu nowoczesny, szybki procesor typu RISC umożliwia niemalże natychmiastową odpowiedź po odebraniu zapytania. Dzięki temu przy dużych prędkościach transmisji czas odpowiedzi urządzenia na zapytanie jest bardzo krótki. Jeżeli **SRT-N118-XA** współpracuje z urządzeniem (konwerterem) niedostosowanym do tak szybkich odpowiedzi, to przy dużych prędkościach transmisji (parametr **"bAud"**) należy wprowadzić dodatkowe opóźnienie odpowiedzi. Umożliwia to współpracę **SRT-N118-XA** z wolniejszymi urządzeniami, przy ustawieniu dużych prędkości transmisji. Dostępne są następujące możliwości:

**"Std"** - odpowiedź urządzenia następuje bez dodatkowych opóźnień

**"10c"**

**"20c"**

**"50c"**

**"100c"**

**"200c"**

} - odpowiedź urządzenia następuje z dodatkowym opóźnieniem równym czasowi wysyłania 10, 20, 50, 100 lub 200 znaków.



W większości przypadków parametr **"rESP"** należy ustawić na wartość **"Std"** (brak dodatkowych opóźnień). W przypadku niektórych konwerterów niedostosowanych do prędkości transmisji większej niż 19200 bit/sek. parametr **"rESP"** należy ustawić na wartość zgodną z tabelicą 7.1. Przy współpracy **SRT-N118-XA** z konwerterami innych producentów parametr **"rESP"** należy ustawić doświadczalnie na wartość, dla której nie będą występowały błędy transmisji.

<b>Parametr "bAud"</b>	"38.4"	"57.6"	"115.2"
<b>Parametr "rESP"</b>	"10c"	"20c"	"50c"

Tab.7.1. Ustawienia parametru **"rESP"**

### 7.3.8. Opcja **"Edit"**

Parametr umożliwia wybór sposobu edycji parametrów numerycznych:

**"dig"** - zmiana poszczególnych cyfr edytowanego parametru,

**"Slid"** - płynna zmiana całej wartości edytowanego parametru.


### 7.3.9. Opcja **"dEFS"**

Opcja ta umożliwia przywrócenie fabrycznych nastaw urządzenia. Aby uzyskać dostęp do opcji należy podać hasło specjalne: „5465”, następnie po wyświetleniu pytania **„SEt?”** potwierdzić czynność klawiszem **[ENTER]**.

### 7.3.10. Menu **"SErv"**


Menu zawiera opcje dostępne po podaniu hasła serwisowego (wyłącznie dla autoryzowanego serwisu). Niewłaściwe ustawienie parametrów może spowodować błędną pracę urządzenia.

## 7.4. STRUKTURA MENU



Patrz następna strona

Patrz poprzednia strona



## **8. DZIAŁANIE DIODY ALARMOWEJ**

Dioda alarmowa (**AL**) załącza się w przypadku:

- przekroczenia **dopuszczalnego zakresu pomiarowego**,
- wykrycia uszkodzenia czujnika, tzn: rozwarcia czujnika pomiarowego.

## **9. WYZNACZANIE WARTOŚCI PRĄDU WYJŚCIA PRĄDOWEGO**

Zakładamy, że parametry wyjścia prądowego ustawione zostaną następująco:

“Omod” = “4-20”, “OUtL” = 100, “OUtH” = 200, “Lo r” = 5.0, “Hi r” = 5.0

Parametry “Lo r” i “Hi r” wyznaczają przedział pracy wyjścia prądowego na 3,8 ÷ 21 mA.

Prąd wyjściowy wyznaczmy dla trzech wartości wyświetlanych W:

a) W = „17.5”

Wykorzystując wzór ze str. 26 otrzymujemy:

$$I_{out} = (17,5-10,0) / (20,0-10,0) \times 16 \text{ mA} + 4 \text{ mA} = 0,75 \cdot 16 + 4 = 16 \text{ mA}$$

Wyznaczony  $I_{out}$  mieści się w przedziale pracy wyjścia prądowego (3,8 - 21 mA).

b) W = „20.5”

Postępując analogicznie do pkt. a) otrzymujemy:

$$I_{out} = (20,5-10,0) / (20,0-10,0) \times 16 \text{ mA} + 4 \text{ mA} = 1,05 \cdot 16 + 4 = 20,08 \text{ mA}$$

Wyznaczony  $I_{out}$  mieści się w przedziale pracy wyjścia prądowego (3,8 - 21 mA).

c) W = „30.0”

Postępując analogicznie do pkt. a) otrzymujemy:

$$I_{out} = (30,0-10,0) / (20,0-10,0) \times 16 \text{ mA} + 4 \text{ mA} = 2 \cdot 16 + 4 = 36 \text{ mA}$$

Wyznaczony  $I_{out}$  nie mieści się w przedziale pracy wyjścia prądowego (3,8 - 21 mA), a zatem wyjście prądowe wygeneruje prąd równy górnej granicy przedziału określonego przez parametry “Lo r” i “Hi r” (czyli 21 mA).

## **10. OBSŁUGA PROTOKOŁU MODBUS**

Parametry transmisji:	1 bit startu, 8 bitów danych, 1 lub 2 bity stopu (nadawane są 2 bity, akceptowana jest transmisja z jednym oraz dwoma bitami), bez kontroli parzystości
Prędkość transmisji:	wybierana w zakresie od 1200 do 115200 bit/sek.
Protokół transmisji:	zgodny z MODBUS RTU

Parametry urządzenia oraz wartość pomiarowa dostępne są jako rejestry typu HOLDING. Do odczytu rejestru (lub grupy rejestrów) używać należy funkcji 3h, do zapisu rejestrów funkcji 6h lub 10h (zgodnie ze specyfikacjami protokołu MODBUS). Za pomocą funkcji 3h oraz 10h można odczytać / zapisać maksymalnie 16 rejestrów (w jednej ramce).



Urządzenie interpretuje i wykonuje ramki typu BROADCAST, ale nie wysyła na nie odpowiedzi.



**10.1. WYKAZ REJESTRÓW**

<b>Rejestr</b>	<b>Zapis</b>	<b>Zakres</b>	<b>Opis rejestru</b>
01h	Nie	patrz zakresy pomiarowe	Wartość bieżąca pomiaru (bez uwzględnienia przecinka)
02h	Nie	0h, A0h, 60h	Status pomiaru; <b>0h</b> - pomiar poprawny; <b>A0h</b> - przekroczenie górnej granicy zakresu pomiarowego; <b>60h</b> - przekroczenie dolnej granicy zakresu pomiarowego
03h	Nie	0 lub 2	Pozycja kropki dziesiętnej, wartość: <b>0</b> (bez kropki) - dla zakresów termoparowych <b>2</b> (dwie cyfry po kropce) - dla testowego zakresu napięciowego
04h	Tak	patrz obok	Stan przekaźników oraz diody alarmowej w postaci binarnej (1 - załączony, 0 - wyłączony): <b>0000000000e00ba</b> <b>a</b> - przekaźnik R1; <b>b</b> - przekaźnik R2; <b>e</b> - dioda AL; W przypadku zapisu rejestru istotne są tylko bity <b>a,b</b> (pozwalają na sterowanie przekaźnikami przez łącze RS 485)
05h <sup>1</sup>	Tak	0h ÷ 1800h	Stan wyjścia prądowego, wyrażony w 1/256 mA (czyli starszy bajt określa miliampery). Służy do zdalnego sterowania wyjściem prądowym za pomocą Modbusa (patrz rejestr A0h).
06h	Nie	patrz zakresy pomiarowe	Wartość szczytu (lub „doliny”, bez uwzględnienia przecinka)
08h	Nie	0 ÷ 50	Temperatura wewnętrzna urządzenia wyrażona w 1°C
10h	Tak	0 ÷ 8	Parametr <b>“tyPE”</b> w podmenu <b>“InPt”</b> (typ wejścia pomiarowego). <b>0</b> - wejście termop. K; <b>1</b> - wejście termop. S; <b>2</b> - wejście termop. J; <b>3</b> - wejście termop. T; <b>4</b> - wejście termop. N; <b>5</b> - wejście termop. R; <b>6</b> - wejście termop. B; <b>7</b> - wejście termop. E; <b>8</b> - testowy zakres napięciowy
12h	Tak	0 ÷ 5	Parametr <b>“FiLt”</b> w podmenu <b>“InPt”</b> (współczynnik filtracji)
18h	Tak	-99 ÷ 99	Parametr <b>“toFS”</b> w podmenu <b>“InPt”</b> (przesunięcie skali pomiarowej), wyrażony w 1°C
20h <sup>2</sup>	Tak	0 ÷ 199	Adres urządzenia
21h	Nie	21B8h	Kod identyfikacyjny urządzenia
22h <sup>3</sup>	Tak	0 ÷ 7	Parametr <b>“bAud”</b> w podmenu <b>“rS”</b> (prędkość transmisji); <b>0</b> - 1200 bit/sek.; <b>1</b> - 2400 bit/sek.; <b>2</b> - 4800 bit/sek.; <b>3</b> - 9600 bit/sek.; <b>4</b> - 19200 bit/sek.; <b>5</b> - 38400 bit/sek.; <b>6</b> - 57600 bit/sek.; <b>7</b> - 115200 bit/sek.
23h <sup>4</sup>	Tak	0 ÷ 1	Parametr <b>“mbAc”</b> w podmenu <b>“rS”</b> (zezwolenie na zapis rejestrów); <b>0</b> - zapis zabroniony; <b>1</b> - zapis dozwolony
24h	Tak	patrz obok	Parametry w podmenu <b>“SECU”</b> w postaci binarnej (0 - „oFF”, 1 - „on”): <b>bit 0</b> - parametr <b>“A r1”</b> ; <b>bit 1</b> - parametr <b>“A r2”</b> ;
25h	Tak	0 ÷ 5	Parametr <b>“rESP”</b> w podmenu <b>“rS”</b> (dodatkowe opóźnienie prędkości transmisji); <b>0</b> - bez dodatkowych opóźnień; <b>1</b> - opcja <b>“10c”</b> ; <b>2</b> - opcja <b>“20c”</b> ; <b>3</b> - opcja <b>“50c”</b> ; <b>4</b> - opcja <b>“100c”</b> ; <b>5</b> - opcja <b>“200c”</b> ;

Rejestr	Zapis	Zakres	Opis rejestru
27h	Tak	0 ÷ 99	Parametr <b>"mbtO"</b> w podmenu <b>"rS"</b> (max. dopuszczalny czas między poprawnymi ramkami); <b>0</b> - brak kontroli przepływu danych; <b>1 ÷ 99</b> - max. dopuszczalny czas wyrażony w sekundach
2Dh	Tak	1 ÷ 8	Opcja <b>"bri"</b> (jasność wyświetlacza); <b>1</b> - najniższa jasność; <b>8</b> - najwyższa jasność
2Fh	Tak	0 ÷ 1	Opcja <b>"Edit"</b> (sposób edycji parametrów numerycznych); <b>0</b> - tryb „dig”; <b>1</b> - tryb „SLid”
30h	Tak	-999 ÷ 9999	Parametr <b>"SEtP"</b> w podmenu <b>"rEL1"</b> , bez uwzględnienia przecinka
31h	Tak	-999 ÷ 999	Parametr <b>"HySt"</b> w podmenu <b>"rEL1"</b> , bez uwzględnienia przecinka
32h	tak	0 ÷ 5	Parametr <b>"modE"</b> w podmenu <b>"rEL1"</b> ; <b>0</b> - tryb <b>"noAC"</b> ; <b>1</b> - tryb <b>"on"</b> ; <b>2</b> - tryb <b>"oFF"</b> ; <b>3</b> - tryb <b>"in"</b> ; <b>4</b> - tryb <b>"out"</b> ; <b>5</b> - tryb <b>"modb"</b>
33h	Tak	0 ÷ 999	Parametr <b>"t on"</b> w podmenu <b>"rEL1"</b> , wyrażony w dziesiątych częściach sekundy lub minuty (w zależności od stanu parametru <b>"unit"</b> - rejestr 35h)
34h	Tak	0 ÷ 999	Parametr <b>"toFF"</b> w podmenu <b>"rEL1"</b> , wyrażony w dziesiątych częściach sekundy lub minuty (w zależności od stanu parametru <b>"unit"</b> - rejestr 35h)
35h	Tak	0 ÷ 1	Parametr <b>"unit"</b> w podmenu <b>"rEL1"</b> ; <b>0</b> - opcja <b>"SEC"</b> ; <b>1</b> - opcja <b>"min"</b>
36h	Tak	0 ÷ 2	Parametr <b>"AL"</b> w podmenu <b>"rEL1"</b> ; <b>0</b> - opcja <b>"noCH"</b> ; <b>1</b> - opcja <b>"on"</b> ; <b>2</b> - opcja <b>"oFF"</b>
37h	Tak	-999 ÷ 9999	Parametr <b>"SEt2"</b> w podmenu <b>"rEL1"</b> , bez uwzględnienia przecinka
38h	Tak	-999 ÷ 9999	Parametr <b>"SEtP"</b> w podmenu <b>"rEL2"</b> , bez uwzględnienia przecinka
39h	Tak	-999 ÷ 999	Parametr <b>"HySt"</b> w podmenu <b>"rEL2"</b> , bez uwzględnienia przecinka
3Ah	tak	0 ÷ 5	Parametr <b>"modE"</b> w podmenu <b>"rEL2"</b> ; <b>0</b> - tryb <b>"noAC"</b> ; <b>1</b> - tryb <b>"on"</b> ; <b>2</b> - tryb <b>"oFF"</b> ; <b>3</b> - tryb <b>"in"</b> ; <b>4</b> - tryb <b>"out"</b> ; <b>5</b> - tryb <b>"modb"</b>
3Bh	Tak	0 ÷ 999	Parametr <b>"t on"</b> w podmenu <b>"rEL2"</b> , wyrażony w dziesiątych częściach sekundy lub minuty (w zależności od stanu parametru <b>"unit"</b> - rejestr 3Dh)
3Ch	Tak	0 ÷ 999	Parametr <b>"toFF"</b> w podmenu <b>"rEL2"</b> , wyrażony w dziesiątych częściach sekundy lub minuty (w zależności od stanu parametru <b>"unit"</b> - rejestr 3Dh)
3Dh	Tak	0 ÷ 1	Parametr <b>"unit"</b> w podmenu <b>"rEL2"</b> ; <b>0</b> - opcja <b>"SEC"</b> ; <b>1</b> - opcja <b>"min"</b>
3Eh	Tak	0 ÷ 2	Parametr <b>"AL"</b> w podmenu <b>"rEL2"</b> ; <b>0</b> - opcja <b>"noCH"</b> ; <b>1</b> - opcja <b>"on"</b> ; <b>2</b> - opcja <b>"oFF"</b>
3Fh	Tak	-999 ÷ 9999	Parametr <b>"SEt2"</b> w podmenu <b>"rEL2"</b> , bez uwzględnienia przecinka
50h	Tak	0 ÷ 1	Parametr <b>"modE"</b> w podmenu <b>"HOLd"</b> (typ wykrywanych zmian sygnału): <b>0</b> - szczyty; <b>1</b> - doliny
51h	Tak	0 ÷ 9999	Parametr <b>"PEA"</b> w podmenu <b>"HOLd"</b> , bez uwzględnienia przecinka

Rejestr	Zapis	Zakres	Opis rejestru
52h	Tak	0 ÷ 199	Parametr " <b>timE</b> " w podmenu " <b>HOLd</b> " wyrażony w dziesiątych częściach sekundy
53h	Tak	0 ÷ 1	Parametr " <b>HdiS</b> " w podmenu " <b>HOLd</b> ": <b>0</b> - opcja " <b>rREAL</b> "; <b>1</b> - opcja " <b>HOLd</b> "
54h	Tak	0 ÷ 1	Parametr " <b>H r1</b> " w podmenu " <b>HOLd</b> ": <b>0</b> - opcja " <b>rREAL</b> "; <b>1</b> - opcja " <b>HOLd</b> "
55h	Tak	0 ÷ 1	Parametr " <b>H r2</b> " w podmenu " <b>HOLd</b> ": <b>0</b> - opcja " <b>rREAL</b> "; <b>1</b> - opcja " <b>HOLd</b> "
58h <sup>1</sup>	Tak	0 ÷ 1	Parametr " <b>HOut</b> " w podmenu " <b>HOLd</b> ": <b>0</b> - opcja " <b>rREAL</b> "; <b>1</b> - opcja " <b>HOLd</b> "
A0h <sup>1</sup>	Tak	0 ÷ 2	Parametr " <b>Omod</b> " w podmenu " <b>OUtP</b> " (tryb pracy wyjścia prądowego) <b>0</b> - wyjście wyłączone; <b>1</b> - prąd wyj. w standardzie <b>4÷20 mA</b> zależny od wartości wyświetlanej; <b>2</b> - sterowanie wyjściem prądowym za pośrednictwem łącza RS 485
A1h <sup>1</sup>	Tak	-999 ÷ 9999	Parametr " <b>OUtL</b> " w podmenu " <b>OUtP</b> ", bez uwzględnienia przecinka
A2h <sup>1</sup>	Tak	-999 ÷ 9999	Parametr " <b>OUtH</b> " w podmenu " <b>OUtP</b> ", bez uwzględnienia przecinka
A3h <sup>1</sup>	Tak	0 ÷ 299	Parametr " <b>Lo r</b> " w podmenu " <b>OUtP</b> ", wyrażony w 0,1%
A4h <sup>1</sup>	Tak	0 ÷ 199	Parametr " <b>Hi r</b> " w podmenu " <b>OUtP</b> ", wyrażony w 0,1%
A5h <sup>1</sup>	Tak	0 ÷ 2	Parametr " <b>AL</b> " w podmenu " <b>OUtP</b> " (stan wyjścia prądowego podczas alarmu): <b>0</b> - bez zmian; <b>1</b> - prąd 22,1 mA; <b>2</b> - prąd 3,4 mA

- 1 - rejestry są aktywne tylko w przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w wyjście prądowe.
- 2 - po zapisie rejestru 20h urządzenie odpowiada ramką rozpoczynającą się od starego (nie zmienionego) adresu.
- 3 - po zapisie rejestru 22h urządzenie odpowiada ramką przesłaną zgodnie z nową prędkością transmisji.
- 4 - stan parametru "**mbAc**" dotyczy również zapisu do tego parametru, a zatem za pośrednictwem łącza RS 485 można zablokować możliwość zapisu wszystkich rejestrów, ale odblokowanie może nastąpić wyłącznie w menu urządzenia.

## **10.2. OBSŁUGA BŁĘDÓW TRANSMISJI**

Jeśli podczas odczytu lub zapisu jednego z rejestrów wystąpi błąd to urządzenie zwraca ramkę zawierającą kod błędu (zgodnie z protokołem Modbus, patrz: przykładowa ramka nr 1).

Kody błędów należy interpretować następująco:

- 01h** - nieprawidłowy numer funkcji (dopuszczalne są wyłącznie funkcje 03h, 06h i 10h),
- 02h** - nieprawidłowy numer rejestru do odczytu lub zapisu,
- 03h** - próba zapisu wartości poza dopuszczalnym zakresem,
- 08h** - zapis rejestru zablokowany przez parametr "**mbAc**"
- A0h** - przekroczenie nominalnego zakresu pomiarowego w górę,
- 60h** - przekroczenie nominalnego zakresu pomiarowego w dół.

Kody A0h i 60h mogą pojawić się wyłącznie podczas odczytu wartości wyświetlanej (rej. 01h) za pomocą funkcji 03h (odczyt pojedynczego rejestru).

**10.3. PRZYKŁADY RAMEK ZAPYTAŃ /ODPOWIEDZI**

Przykłady dotyczą urządzenia o adresie 1. Wszystkie wartości podawane są szesnastkowo.

**Oznaczenia:**

<b>ADDR</b>	Adres urządzenia w systemie
<b>FUNC</b>	Numer funkcji
<b>REG H,L</b>	Starsza i młodsza część numeru rejestru, do którego odwołuje się polecenie
<b>COUNT H,L</b>	Starsza i młodsza część licznika ilości rejestrów, których dotyczy polecenie, rozpoczynając od rejestru, który jest określony przez REG (dopuszczalna wyłącznie wartość 1)
<b>BYTE C</b>	Liczba bajtów danych zawartych w ramce
<b>DATA H,L</b>	Starsza i młodsza część słowa danych
<b>CRC L,H</b>	Młodsza i starsza część sumy CRC

**1. Ramka zapytania o wartość wyświetlaną przez urządzenie SRT-N118-XA o adresie 1:**

ADDR	FUNC	REG H,L		COUNT H,L		CRC L,H	
01	03	00	01	00	01	D5	CA

a) Odpowiedź urządzenia (zakładamy, że wynik pomiaru mieści się w nominalnym zakresie pomiarowym):

ADDR	FUNC	BYTE C	DATA H,L		CRC L,H	
01	03	02	00	FF	F8	04

DATA H, L - wartość wyświetlana, bez uwzględnienia przecinka (w tym wypadku 255).  
Pozycję przecinka można odczytać pobierając dodatkowo rejestr 03h.

b) Odpowiedź urządzenia (w przypadku wykrycia błędu):

ADDR	FUNC	ERROR	CRC L,H	
01	83	60	41	18

ERROR - kod błędu (w tym przypadku 60h, czyli przepełnienie zakresu pomiarowego w dół)

**2. Ramka zapytania o kod identyfikacji typu urządzenia**

ADDR	FUNC	REG H,L		COUNT H,L		CRC L,H	
01	03	00	21	00	01	D4	00

Odpowiedź urządzenia:

ADDR	FUNC	BYTE C	DATA H,L		CRC L,H	
01	03	02	21	B8	A0	66

DATA - kod identyfikacyjny (21B8h)

**3. Zmiana adresu urządzenia z 1 na 2 (zapis rejestru nr 20h)**

ADDR	FUNC	REG H,L		DATA H,L		CRC L,H	
01	06	00	20	00	02	09	C1

DATA H - 0

DATA L - nowy adres (2)

Odpowiedź urządzenia (identyczna z rozkazem):

ADDR	FUNC	REG H,L		DATA H,L		CRC L,H	
01	06	00	20	00	02	09	C1

**4. Zmiana prędkości transmisji wszystkich urządzeń dołączonych do sieci RS-485 (przykład ramki typu BROADCAST).**

ADDR	FUNC	REG H,L		COUNT H,L		CRC L,H	
00	06	00	22	00	04	29	D2

DATA H - 0

DATA L - nowa prędkość transmisji (4 - czyli 19200 bit/sek.)



Na ramki typu BROADCAST urządzenia nie odpowiadają.

**5. Pobranie danych z rejestrów nr 1, 2, 3 (przykład pobrania wielu rejestrów w jednej ramce):**

ADDR	FUNC	REG H,L		COUNT H,L		CRC L,H	
01	03	00	01	00	03	54	0B

COUNT L - liczba rejestrów do pobrania (max. 5)

Odpowiedź urządzenia:

ADDR	FUNC	BYTE C	DATA H1,L1		DATA H2,L2		DATA H3,L3		CRC L,H	
01	03	06	00	0A	00	00	00	01	78	B4

DATA H1, L1 - rejestr 01h (10 - czyli wartość wyświetlana "1.0"),

DATA H2, L2 - rejestr 02h (0 - czyli pomiar poprawny),


DATA H3, L3 - rejestr 03h (1 - czyli pozycja kropki dziesiętnej " 0,0").

**Protokół MODBUS RTU nie jest w pełni zaimplementowany. Dopuszczalne są jedynie wyżej wymienione sposoby komunikacji.**

**11. LISTA USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA**

<b>Parametr</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość fabryczna</b>	<b>Wartość użytkownika</b>	<b>Strona opisu</b>
<b>Parametry pracy przekaźnika R1 (menu "rEL1")</b>				
SEtP	Próg przekaźnika R1	20.0		23
SEt2	Drugi próg przekaźnika R1	40.0		23
HYS	Histereza przekaźnika R1	0.0		23
modE	Tryb pracy przekaźnika R1	on		24
t on	Czas opóźnienia załączenia przekaźnika R1	0.0		24
toFF	Czas opóźnienia wyłączenia przekaźnika R1	0.0		24
unit	Jednostka dla parametrów "t on", "toFF"	SEC		24
AL	Sposób reakcji na sytuację alarmową	oFF		24
<b>Parametry pracy przekaźnika R2 (menu "rEL2")</b>				
SEtP	Próg przekaźnika R2	40.0		23
SEt2	Drugi próg przekaźnika R2	60.0		23
HYS	Histereza przekaźnika R2	0.0		23
modE	Tryb pracy przekaźnika R2	on		24
t on	Czas opóźnienia załączenia przekaźnika R2	0.0		24
toFF	Czas opóźnienia wyłączenia przekaźnika R2	0.0		24
unit	Jednostka dla parametrów "t on", "toFF"	SEC		24
AL	Sposób reakcji na sytuację alarmową	oFF		24
<b>Konfiguracja wejścia pomiarowego (menu "inPt")</b>				
tYPE	Typ wejścia, czujnika	„tc K”		25
FiLt	Stopień filtracji wskazań	0		25
toFS	Przesunięcie skali pomiarowej	0.0		25
<b>Konfiguracja wyjścia prądowego (menu "OutP")</b>				
Omod	Tryb pracy wyjścia prądowego	„4-20" (mA)		26
OUTL	Wartość wyświetlana, dla której generowany będzie prąd 4 mA	0.0		26
OUTH	Wartość wyświetlana, dla której generowany będzie prąd 20 mA	100.0		26
Lo r	Dolna granica zakresu prądów wyjściowych	5.0 (%)		26
Hi r	Górna granica zakresu prądów wyjściowych	5.0 (%)		26
AL	Sposób reakcji wyjścia prądowego w sytuacji alarmowej	22.1 (mA)		26

<i>Parametr</i>	<i>Opis</i>	<i>Wartość fabryczna</i>	<i>Wartość użytkownika</i>	<i>Strona opisu</i>
<b>Parametry wyświetlania</b>				
bri	Stopień jasności wyświetlacza	bri6		27
<b>Konfiguracja funkcji detekcji wartości szczytowych (menu "HOLd")</b>				
modE	Typ wykrywanych zmian sygnału	norm		27
PEA	Minimalna wielkość zmiany sygnału	0.0		27
timE	Maksymalny czas wyświetlania wartości szczytowej lub „doliny”	0.0		27
HdiS	Typ wartości prezentowanej na wyświetlaczu LED	HOLd		27
H r1	Sposób sterowania wyjścia przekaźnikowego i diody R1	rEAL		27
H r2	Sposób sterowania wyjścia przekaźnikowego i diody R2	rEAL		27
HOut	Sposób sterowania wyjścia prądowego	rEAL		27
<b>Dostęp do ustawialnych parametrów urządzenia (menu "SECu")</b>				
A r1	Zezwolenie na zmianę progu przekaźnika R1 bez znajomości hasła	on		28
A r2	Zezwolenie na zmianę progu przekaźnika R2 bez znajomości hasła	on		28
<b>Konfiguracja interfejsu RS 485 (menu "rS")</b>				
Addr	Adres urządzenia	0		28
bAud	Prędkość transmisji	9.6		28
mbAc	Zezwolenie na zapis parametrów urządzenia	on		28
mbtO	Max. dopuszczalny czas między poprawnymi ramkami	0		28
rESP	Dodatkowe opóźnienie prędkości transmisji	Std		29
<b>Konfiguracja sposobu edycji parametrów numerycznych</b>				
Edit	Sposób edycji parametrów numerycznych	dig		29



**SIMEX Sp. z o.o.  
ul. Wielopole 11  
80-556 Gdańsk  
Poland**

**tel.: (+48 58) 762-07-77  
fax: (+48 58) 762-07-70**

**<http://www.simex.pl>  
e-mail: [info@simex.pl](mailto:info@simex.pl)**