

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Producent: LABOR-ASTER H. Gasztold, P. Ludwiczak
04-218 Warszawa, ul. Czechowicka 19
tel. 22 610 71 80, 22 610 89 45; fax 22 610 89 48
NIP: 113-21-85-787 REGON: 016163592
e-mail: labor@labor-automatyka.pl
www.labor-automatyka.pl

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby:

Przetwornik sygnałów analogowych w wykonaniu iskrobezpiecznym, typ:

S2Ex-R, S2Ex-U, S2Ex-F, S2Ex-TP

we wszystkich swoich wykonaniach, są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona).

Wyroby spełniają wymagania zawarte w następujących normach zharmonizowanych:

dla ATEX 2014/34/UE

- PN-EN 60079-0:2013-03 + A11:2014-03 (EN 60079-0:2012 + A11:2013);
- PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012);

dla EMC – 2014/30/UE

- PN-EN 61326-01:2013; (EN 61326-01:2013);

Oznakowanie urządzenia:



I (M1) [Ex ia] I
II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC

Certyfikat badania typu UE (Moduł B):

KDB 04ATEX120

Jednostka notyfikowana: **Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453**

Zgodność z typem zachowano w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji - Moduł D

Powiadomienie o zapewnieniu jakości zostało wydane przez:

Jednostka notyfikowana: **Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453**

Powiadomienie o zapewnieniu jakości:

GIG 16 ATEXQ 008

Warunki zabudowy komponentu Ex: zgodnie z wymaganiami karty katalogowej będącej jednocześnie instrukcją obsługi.

**NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA**

Dyrektor

mgr inż. Henryk Gasztold

Warszawa dnia 16.05.2016 r.