



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent: LABOR-ASTER H. Gasztold, P. Ludwiczak
04-218 Warszawa, ul. Czechowicka 19
tel. 22 610 71 80, 22 610 89 45
NIP: 113-21-85-787 REGON: 016163592
e-mail: labor@labor-automatyka.pl
www.labor-automatyka.pl

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Separator linii transmisyjnych w wykonaniu iskrobezpiecznym, typ:

S2Ex-RS

we wszystkich swoich wykonaniach jest zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw:

EMC-2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A

Do oceny zastosowano normę PN-EN IEC 61326-1:2021-10

RoHS-2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 768/2008/WE.

Do oceny zastosowano normę PN-EN IEC 63000:2019-01

ATEX - 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014

Oznakowanie urządzenia:



I (M1) [Ex ia Ma] I

II (1) G [Ex ia Ga] IIC

II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Certyfikat badania typu UE (Moduł B): **KDB 04ATEX120**

Jednostka notyfikowana: **Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453**

Zastosowano normy: PN-EN IEC 60079-0:2018-09, PN-EN 60079-11:2012, PN-EN 50303:2004

Zgodność z typem zachowano w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji - Moduł D.

Wydanie powiadomienia o zapewnieniu jakości oraz nadzór nad systemem produkcji prowadzi:

Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453

Warunki zabudowy urządzenia: zgodnie z wymaganiami karty katalogowej będącej jednocześnie instrukcją obsługi.

**NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA**

Dyrektor

Warszawa dnia 14.07.2023 r.

mgr inż. Henryk Gasztold